Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г. МЕГИОНУ

АКТ

о результатах проверки соблюдения бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
правил пожарной безопасности на объектах

«4» апреля 2018 г. г. Мегион

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2018 № 359-р «Об усилении безопасности в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры» (далее – приказ Депсоцразвития Югры), на основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 29.03.2018 № 54-о «Об усилении безопасности в курируемом учреждении» комиссией в составе: начальника Управления Т.А. Масленниковой, заместителя начальника управления – начальника отдела реализации социальных программ Е.П. Подрешетниковой, главным специалистом отдела реализации социальных программ А.М. Воротниковой в период с 30.03.2018 по 02.04.2018 проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности на объектах бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения».

Проверяемое учреждение:

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения».

Краткое наименование: БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения».

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Вх.№ 490 на 6 листах
« 06 » 04 20 18 г.
Подпись

Юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А.

Фактический адрес: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 40.

Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова.

В ходе проверки установлено:

В результате визуального осмотра помещений и территории учреждения установлено, что общее состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц удовлетворительное. Обеспечено беспрепятственное продвижение людей по коридорам. Двери на путях эвакуации открываются свободно по направлению выхода из здания. Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко открываемыми запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Подъездные пути и пешеходные дорожки к основным и подсобным помещениям учреждения свободны.

Все работники учреждения и получатели социальных услуг, проживающие в отделениях и находящиеся в условиях дневного пребывания, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуации людей при пожаре.

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу учреждения от 17.01.2017 № 54-о «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения». По всей территории учреждения имеется периметральное ограждение, что ограничивает несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию и исключает стоянку посторонних транспортных средств на территории учреждения. Обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных машин к зданию.

В учреждении осуществляется пропускной режим с записью в журнале ежедневного приема посетителей. Пропускной режим осуществляют работники ООО ЧОО Югорская Компания «Фирменные стандарты безопасности» на основании контракта от 09.01.2018 № 0382000138170000032-0115866-01 на оказание услуг по физической охране объектов учреждения.

В учреждении проводится круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов. Ежедневно проводится проверка состояния входных дверей и запасных выходов.

В БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» имеются в наличии следующие документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности: приказ (распоряжение) о приеме работника на должность руководителя организации от 27.05.2016 № 22-к; технические паспорта на 9 объектов учреждения.

Заключен договор с ЧОО «Капкан» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 07.02.2018 № 4 –ТО/2018 (объекты по адресам г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, 23); договор с ИП С.А. Глотовым на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах и техническое обслуживание противопожарных кранов от 30.03.2018 № 30/03 (объекты по адресам: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпуса 3, 5, 1А (хозблок)). Имеются акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты здания от 21.02.2018, нарушений не выявлено; акт о перемотке пожарных рукавов на новую складку от 30.03.2018 № 1, акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 30.03.2018 № 2, вывод: внутренний противопожарный водопровод и пожарные краны годны к дальнейшей эксплуатации, соответствуют СП 10.13130.2009.

В соответствии с приказами учреждения от 07.11.2016 № 780-о «Об организации работы», от 09.01.2018 № 22-о «О внесении изменений в приказ учреждения от 07.11.2016 № 780-о», от 29.12.2017 № 1129-о «О противопожарном режиме в учреждении» с 07.11.2016 ответственным за организацию работы по обеспечению требований пожарной безопасности в учреждении назначен специалист гражданской обороны административно-хозяйственной части Ю.А. Калмыкова. Ответственными за организацию

работы по обеспечению требований пожарной безопасности в структурных подразделениях учреждения назначены заведующие структурных подразделений: О.А. Васильева, А.Г. Фаюршина, В.Н. Жгулёва, Е.К. Бурлак, Т.А. Зимина, Л.В. Балюк, О.А. Шафикова, О.Н. Бурцева, Н.Н. Туктарова, Е.А. Курбатова, В.Ф. Прокопенко. За приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения ответственна специалист гражданской обороны Ю.А. Калмыкова.

Приказом учреждения от 09.12.2013 № 972-о «Об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности» утверждены инструкции:

– о мерах пожарной безопасности в учреждении;
– о первичных средствах пожаротушения (требования к содержанию пожарно-технического инвентаря);
– о мерах пожарной безопасности в административных зданиях;
– о мерах пожарной безопасности на автомобильном транспорте;
– о мерах пожарной безопасности (обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность объекта);
– о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электроприборов;
– о порядке действий должностных лиц учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.);
– инструкция для ответственного за противопожарное состояние помещения (кабинета);
– о действии персонала в случае возникновении пожара в дневное время;
– о действии персонала в случае возникновении пожара в ночное время).

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре или неисправности установок (систем) пожарной автоматики утверждена директором учреждения 15.01.2016.

Имеются протоколы испытания наружных пожарных лестниц с площадкой, маршами и перильным ограждением (П2) от 07.09.2015 № 03/15,

от 07.09.2015 № 04/15, от 07.09.2015 № 05/15; выводы по результатам испытаний: наружная стационарная пожарная лестница соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Проведены работы по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций на объектах учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 3 и корпус 5; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) в соответствии с договором с ООО «СтройПожИнвест» на оказание услуг в области пожарной безопасности от 09.08.2017 № 47 (протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 20.08.2017 № 1, от 20.08.2017 № 2, от 20.08.2017 № 3, от 20.08.2017 № 4, от 20.08.2017 № 5). В соответствии с протоколом № 5 результаты испытаний всех образцов (срезов) древесины по объекту г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 признаны отрицательными. Заключен договор с ООО «СтройПожИнвест» от 25.08.2017 № 38 на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций на объекте г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 (протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 20.09.2017 № 1, акт на выполнение работ-услуг от 20.09.2017 № 205).

В учреждении ведется журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения (СМК-У-Ж-СТД-2.59), журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей (СМК-У-Ж-СТД-2.60): с 20.02.2017 по 01.03.2017 в ООО «Айлант» заряжено 30 огнетушителей; эксплуатационные паспорта на огнетушители имеются.

Имеются удостоверения о прохождении обучения по программам пожарно-технического минимума директором учреждения, ответственным за организацию работы по обеспечению требований пожарной безопасности, заместителями директора, заведующими отделениями, специалистами административно-хозяйственной части. Утверждены 01.03.2018: программа

проведения противопожарных инструктажей (СМК-ПИ-01-2018), программа обучения пожарно-техническому минимуму (СМК-ПО-01-2018). Ведется журнал учета инструктажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) по пожарной безопасности (СМК-У-Ж-СТД-2.46) с работниками учреждения.

Выводы: в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено, в учреждении своевременно проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Начальник
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону _____ Т.А. Масленникова

Заместитель начальника
управления – начальник отдела
реализации социальных программ _____ Е.П. Подрешетникова

Главный специалист
отдела реализации социальных программ _____ А.М. Воротникова

С Актом проверки ознакомлены:

Директор
БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения» _____ И.М. Комарова

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

директору БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
_____ 05.04.2018
(подпись) (дата получения)

Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной защиты населения по г. Мегиону _____